W sobotę 23 października 2021 roku o godzinie 12.22 Dyżurny SKKP w Nowym Targu zadysponował zastęp GBA z naszej jednostki do incydentu związanego z butlą z gazem technicznym. Równocześnie z JRG Rabka wyruszył zastęp GBA. Po dojeździe na miejsce stwierdzono pożar butli z acetylenem. KDR z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej wyznaczył strefę zagrożenia, w związku z koniecznością długiego chłodzenia butli zadysponował ciężki samochód gaśniczy z JRG, a następnie w porozumieniu ze strażakami z naszej OSP- cysternę. Bezpośrednie działania w strefie prowadziła rota JRG Rabka, która ugasiła pożar, a następnie podawała prąd wody w celu chłodzenia butli, ustawiając się za ścianą. Ratownicy OSP Chabówka zabezpieczyli miejsce, zbudowali linie zasilające oraz punkt czerpania wody. Jeden z ratowników z naszej jednostki nawiązał również kontakt z dyżurnym ruchu PKP, potwierdzając możliwość bezpiecznego prowadzenia linii zasilającej przez tory kolejowe. Chłodzenie butli prądem wody z kontrolą kamerą termowizyjną trwało około 75 minut, po czym butla została umieszczona w wodzie.


STRAŻ



Pożar butli z acetylenem w Chabówce.