

24 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.01 SKKP w Nowym Targu dysponuje naszą jednostką do uszkodzonego gazociągu przy szkole podstawowej w Chabówce. Jako pierwszy do działań wyjeżdża zastęp GBARt, z JRG Rabka wyjeżdża tymczasem sekcja gaśnicza. Po przybyciu na miejsce zastępu z naszej jednostki KDR potwierdza zagrożenie. Wokół wyczuwalna jest woń gazu. Sprawione zostaje zabezpieczenie gaśnicze, ustawiona kurtyna wodna. W momencie przybycia zastępów JRG zbudowany zostaje układ wężowo-pompowy. Z remizy wyjeżdża cysterna.



KDR z JRG Rabka-Zdrój wyznacza strefę zagrożenia, przeprowadzona zostaje ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków. Na szczęście jest już późno, w szkole nie ma dzieci. Tymczasem ruch na końcowym fragmencie DW958 jest zamknięty. W pobliżu jest też przecież stacja paliw. Ratownicy oraz przybyli na miejsce pracownicy pogotowia gazowego próbują ustalić lokalizację zaworu na gazociągu. Z remizy wyjeżdża zastęp GLM+PG. Udało się zamknąć przepływ gazu na uszkodzonej linii. Po zakręceniu zaworu do dalszych prac przystępuje ekipa pogotowia gazowego. Działania zbliżają się ku końcowi, kolejno zastępy odjeżdżają z miejsca akcji. Cysterna udaje się na tankowanie wody. Dalsze działania należą już do pogotowia gazowego oraz policji. Przed godziną 19.00 wszystkie zastępy biorące udział w akcji są w jednostkach. Tym razem straty są wyłącznie w mieniu. Najważniejsze- nikomu nic się nie stało.

3 / 4



[Artykuł w serwisie fotograficznym TUTAJ](#)
INFORMACJE